

質 問 回 答 書

令和5年3月10日

- 1. 入札締切日 令和5年3月13日
- 2. 工事番号 公悠補経第1号
- 3. 工事名 悠久山公園子育てゾーントイレ新築工事
- 4. 工事場所 長岡市御山町地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	S09	鋼管径が設計書、図面とで相違があります。設計書φ85.9、図面φ89.1どちらが正しいのでしょうか。	設計書の表記誤りのため、 図面のφ89.1を正としてください。

(工事担当課：都市整備部都市施設整備課)