

質 問 回 答 書

令和5年3月17日

1. 入札締切日

令和5年3月23日
2. 工事番号

建配更債・小 第 1 号
3. 工事名

配水管布設替（ゼロ市債） 工事
4. 工事場所

長岡市 東谷 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		第16号明細表 硬質塩化ビニル管処分費の処分先を教えてください。	処分先は環境資源開発(株)、(株)花園サービス、(株)豊和商事を想定しています。 なお、設計単価は環境資源開発(株)、(株)花園サービス、(株)豊和商事の平均としています。（搬入寸法は1m以内又は4m以内） また、実工事における処分先は受注者と協議いたします。
2		第1、79号表 ポリエチレン管据付工の歩掛が水道事業実務必携にはφ50mmまでしかありません。他の歩掛の引用でしょうか、算出方法を教えてください。	令和4年水道事業実務必携に掲載されています。ポリエチレン管（融着接合）布設歩掛の据付工を適用しています。

（工事担当課：工務課）