

# 質問回答書

令和5年4月27日

1. 入札締切日 令和5年5月18日
2. 工事番号 公ポ補第3号
3. 工事名 寿町排水ポンプ場（主流入ゲート室）工事
4. 工事場所 長岡市寿3丁目 地内

## 5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	単価根拠一覧表の床タイル 階段用タイル張り段鼻施工手間 150 角及び階段モルタル塗り金ごてモルタル仕上げ厚さ 30 は県単価表参照となっておりますが建築の公表単価に見つけることができません。 出典を教えてください。	建築工事設計単価表（新潟県土木部）の市場単価補正の単価を採用しております。 当該単価は公表しておりません。
2	—	又、市場単価補正となっておりますが、コストと施工の平均でしょうか。その場合仕様の詳細を教えてください。	1の回答と同様です。

（工事担当課：下水道課）