

質問回答書

令和5年5月10日

1. 入札締切日 令和5年5月19日
2. 工事番号 長和地市工第1号
3. 工事名 わしまコミュニティセンター整備工事
4. 工事場所 長岡市小島谷地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	A-41	共用ロビー部の仮設間仕切(枠組み本足場下地+GB-R t=9.5張り)の詳細をご提示願います。	枠組本足場に、木下地(栈木)を横@455程度で取付け、GB-R t=9.5を貼付けます。

(工事担当課：都市施設整備課)