

質 問 回 答 書

令和 5 年 5 月 1 6 日

- 1. 入札締切日 令和 5 年 5 月 1 9 日
- 2. 工 事 番 号 教建経第 3 7 号
- 3. 工 事 名 南中学校校舎等大規模改造電気設備工事
- 4. 工 事 場 所 長岡市南町 2 丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	A-1.1 棟、渡り廊下 1 電灯分電盤改修について、内訳書に撤去工事の記載がありません。また、図面 E-08 改修内容は扉・内部機器を撤去、外箱残置とあります。既設内部機器の扱いについてご教授ください。	E-08 図の通り、分電盤自体の撤去では無いため、内訳書に撤去工事の計上はありません。 E-08 図改修内容の詳細については、E-77 図及び E-78 図記載の通りです。

(工事担当課：教育施設課)