

質 問 回 答 書

令和 5 年 5 月 2 4 日

1. 入札締切日

令和 5 年 5 月 29 日
2. 工 事 番 号

地建補消雪三第 2 号
3. 工 事 名

消雪施設（さく井）

工事
4. 工 事 場 所

長岡市気比宮

地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	改良土に採用されているプラント(河田建設)にて指定の規格(最大粒径 75mm 以下 CBR8%以上)は単価表に掲載が無い規格です。改良土の採用単価は何を選ばれているかご教授下さい。	(株)河田建設改良土プラントの改良土(最大粒形 20mm 以下、CBR18%以上)を採用しております。

(工事担当課： 地域建設課)