

質 問 回 答 書

令和 5 年 5 月 24 日

- 1. 入札締切日 令和 5 年 5 月 3 1 日
- 2. 工 事 番 号 特下補西第 1 号
- 3. 工 事 名 公共下水道（污水管渠）工事
- 4. 工 事 場 所 長岡市 李崎町 地内
- 5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	仮設工—止水プラグ損料φ200 の単価根拠を教えてください。	下水道管路管理用機械器具損料参考資料（日本下水道管路管理業協会）を採用しています。
2	—	推進工機械器具損料の推進機 22kW の機種名を教えてください。	ベビーモール工法の K Y T -408WHを採用し積算しています。
3	—	推進工機械器具損料で水槽は計上されていますか。	計上していません。
4	—	施工第 0-0021 号内訳表の注入材料費の配合・単価根拠を教えてください。	注入用エアモルタル 1:2・市採用単価（水道局）です。
5	—	施工第 0-0039 号内訳表の沈設ステージ損料の供用日数を教えてください。	33.5 日です。

（工事担当課：下水道課）