

質問 回答 書

令和5年6月28日

- | | |
|----------|----------------|
| 1. 入札締切日 | 令和 5 年 7 月 6 日 |
| 2. 工事番号 | 教建経第 26 号 |
| 3. 工事名 | 江陽中学校トイレ改修工事 |
| 4. 工事場所 | 長岡市巻島町地内 |

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-07	(指定仮設)・A型ハクリート・仮設鉄板敷・仮設トイレ・仮設間仕切りの表記が一式となっておりますが、それぞれの供用日数をご明示ください。	下記日数を見込んでいます。 ・A型ハクリート：270日 ・仮設敷鉄板：270日 ・仮設トイレ：30日 ・仮設間仕切り(工区1)：30日 (工区2・3)：90日

(工事担当課：教育施設課)