

## 質 問 回 答 書②

令和 5 年 6 月 27 日

1. 入札締切日 令和 5 年 7 月 7 日
2. 工 事 番 号 教建経第 30 号
3. 工 事 名 中之島中学校エレベーター増築・トイレ改修機械設備工事
4. 工 事 場 所 長岡市 中野東 地内

### 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	内訳書 P8	(1F)排水管・通気管の硬質ポリ塩化ビニル管(VP)の内訳がありません。又(2F,3F)通気管の硬質ポリ塩化ビニル管(VP)の内訳がありません。確認して教えてください。	すべて耐火二層管で計上しています。
2	内訳書 P14	(1F)排水管・通気管の硬質ポリ塩化ビニル管(VP)の内訳がありません。確認して教えてください。	すべて耐火二層管で計上しています。
3	内訳書 P19	(1F)排水管・通気管の硬質ポリ塩化ビニル管(VP)の内訳がありません。確認して教えてください。	すべて耐火二層管で計上しています。
4	—	共通同上耐火二層管(VP)の内訳数量も変わる様でしたら、教えてください。	変更ありません。
5	図面 M-26	給油配管 15A がスラブ貫通する 3 箇所に機械はつり補修の記載がありません。確認して教えてください。	現場協議とします

(工事担当課：長岡市教育施設課)