

質 問 回 答 書

令和 5 年 6 月 27 日

1. 入札締切日 令和 5 年 7 月 7 日
2. 工 事 番 号 教建経第 30 号
3. 工 事 名 中之島中学校エレベーター増築・トイレ改修機械設備工事
4. 工 事 場 所 長岡市 中野東 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	M- 13,15,16,17	機械はつり補修リストの記載がありません。立面図に一部記載されていますが、COA 等は不明です。リストの明細を教えてください。	設計図面の通りです。
2	M- 13,15,,16,17 内訳 8,14,19	床上掃除口、COA〇〇とありますが、近年の学校トイレ工事では床材との見切りの関係か床上掃除口（掃兼型）COA 〇〇、又は床上掃除口（化粧型）COA 〇〇となっております。確認の上教えてください。	化粧型で計上しています。

(工事担当課：長岡市教育施設課)