質 問 回 答 書

令和5年6月28日

1. 入札締切日 令和5年7月12日
2. 工事番号 建配第3号
3. 工事名 送・配水管布設工事
4. 工事場所 長岡市与板町与板 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工 第0-0001号内訳表の出典(ページ番号等)を教えてください。	内訳書に記載の通りです。
2	—	施工 第0-0086号内訳表(挿入設備費 撤去)について諸雑費が計上されていますが、実務必携には撤去の際の諸雑費について明確な記載は無いようです。本内訳書の諸雑費は(挿入設備費 設置)と同様の率でよろしいでしょうか。	その通りです。

(工事担当課：工務課)