

質 問 回 答 書②

令和 5 年 7 月 7 日

- 1. 入札締切日      令和 5 年    7 月 1 3 日
- 2. 工 事 番 号      5 活 建 第 5 号
- 3. 工 事 名          道路改良    工事
- 4. 工 事 場 所      長岡市上野町    地内
- 5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回            答
1		施工第 51 号表に『再生砂』とありますが、材料費として計上されていますか。それとも無代でしょうか。計上されている場合は詳細な規格を教えてください。	材料費として計上しており、単価根拠一覧表の改良土基礎に表記してある規格となります。
2		施工第 65 号表   マンホール用可とう性継手 φ 300mm は、物価資料 2 誌平均とありますが、貼付タイプと拡張バンドタイプのどちらを採用されていますか。	貼付タイプを採用しています。

(工事担当課：道路建設課)