

質 問 回 答 書

令和 5 年 7 月 2 4 日

1. 入札締切日
- 令和 5 年 7 月 3 1 日
2. 工 事 番 号
- 長和地市工第 3 号
3. 工 事 名
- わしまコミュニティセンター整備機械設備工事
4. 工 事 場 所
- 長岡市小島谷 地内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

| 質問No. | 図面No. | 質 疑 事 項                                                                                         | 回 答                    |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | M-04  | 屋内消火栓箱について、機器表の仕様欄に「操作説明シール貼付」とありますが、内訳明細書には記載がありません。どちらが正でしょうか。                                | 機器表が正です。               |
| 2     | M-14  | 図中には SA チャンバーと RA チャンバーの記載がありますが、内訳明細書には記載がありません。内訳明細書においていずれかの項目に含まれているのでしょうか。または契約後変更対象でしょうか。 | 含まれておりませんので、受注後協議とします。 |

(工事担当課：都市施設整備課)