

質 問 回 答 書

令和 5 年 7 月 31 日

1. 入札締切日 令和 5 年 8 月 7 日
2. 工 事 番 号 5 道建橋修第 4 号
3. 工 事 名 橋りょう修繕工事
4. 工 事 場 所 長岡市 新保 3 丁目ほか 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	単価根拠一覧表で採用されているアンカー材（コンクリートアンカー用樹脂カプセル、接着系）の材料規格（外径や長さ）を教えてください。	材料規格の 外径は 16.9 mm 長さは 132 mm です
2	—	足場工費について、積算で想定されている足場の供用日数を教えてください。	足場の供用日数は 43.5 日 を想定しています。

（工事担当課： 道路建設課 ）