

質 問 回 答 書 ②

令和5年8月30日

1. 入札締切日 令和 5 年 9 月 7 日
2. 工 事 番 号 栃地工第1号
3. 工 事 名 栃尾支所庁舎移転改修建築工事
4. 工 事 場 所 長岡市中央公園地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	A.改修工事の外部足場の一式内訳に足場の高さ、桝組の巾が指定されていません。ご指示ください。	足場の高さは H=22m未満、桝組の巾は W=900 としてください。

(工事担当課：都市施設整備課)