

質 問 回 答 書

令和5年8月30日

- 1. 入札締切日      令和    5 年    9 月    7 日
- 2. 工 事 番 号      栃地工第1号
- 3. 工    事    名      栃尾支所庁舎移転改修建築工事
- 4. 工 事 場 所      長岡市中央公園地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回            答
1	意-89	施設名表示板、AL 金属板 t=3 とはアルミ板の切文字ということでしょうか？ SUS 製箱文字と下段にあります、切文字のほかに箱文字が必要なののでしょうか。	AL 金属板 t=3 は、既存文字を撤去した部分のビス穴を隠すための W5000×H670 のフラット板です。 SUS 製箱文字はフラット板の上に設置します。

(工事担当課：都市施設整備課)