

質 問 回 答 書 ③

令和5年8月30日

1. 入札締切日 令和 5 年 9 月 7 日
2. 工 事 番 号 栃地工第1号
3. 工 事 名 栃尾支所庁舎移転改修建築工事
4. 工 事 場 所 長岡市中央公園地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	A.改修工事 12.アスベスト撤去 枠組本足場の高さ、供用日をご指示ください。	足場の高さは H=12m未満、供用日は 14 日としてください。
2	—	A.改修工事 12.アスベスト撤去 安全手摺の供用日をご指示ください。	供用日は 14 日としてください。

(工事担当課：都市施設整備課)