

質問回答書

令和5年8月24日

1. 入札締切日 令和5年9月4日
2. 工事番号 与地市工第4号
3. 工事名 与板体育館屋上防水改修工事
4. 工事場所 長岡市与板町与板地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	A-09 A-16	ミーティングルームNo.4に化粧せっこうボード t=9.5 (杉柂目透し) とありますが、こういう製品が既製品であるのでしょうか。ちなみに吉野石膏ニューテン S、生産終了しています。参考メーカーと製品名をご指示ください。	施工に使用する材料は現場で協議の上、決定します。 積算上は化粧せっこうボード t=9.5 としてください。
2	A-08	指定仮設の特記がありますが、読み方がどちらもとれそうなので、ご指示ください。電線の防護管は3か所なんでしょうか、6か所なんでしょうか。	電線の防護管は合計3か所を計上してください。
3	A-08	指定仮設の特記がありますが、読み方がどちらもとれそうなので、ご指示ください。交通整理員は4人なんでしょうか、8人なんでしょうか。	交通整理員は、合計4人を計上してください。
4	A-08	特に仮囲い等の指定はないのですが、敷地内に仮設ハウス・仮設トイレの設置は可能でしょうか。また工事車両を停めるスペースはあるでしょうか。仮設ハウスが設置できない場合、ミーティングルームを工事期間中、借りることはできるのでしょうか。よいたコミセンの駐車場は借りることができるのでしょうか。	仮設トイレは敷地内に設置可能です。 仮設ハウスの設置については現場で協議としますが、ミーティングルームを工事期間中使用することも可能です。 工事車両を停めるスペースについても現場で協議としますが、よいたコミセンの駐車場は5~6台駐車可能です。
5	A-08	荷揚げ荷卸しについては、図面に特に指定はないのですが、道路にレッカーをセットするということでしょうか、または敷地内にセットできる場所があるのでしょうか。道路に置く場合は、道路使用料と交通整理員が必要になってきます。	施工方法は現場で協議の上、決定します。 積算上は敷地内に設置できるものとしてください。

6	A-08	南面の枠組み本足場は、歩道にはみださないでしょうか。東面の枠組み本足場は、隣地にはみださないでしょうか。	本設計の数量・仕様は、公共建築数量積算基準を基に、足場の中心を外壁面から1mの位置として積算しているため、実際の現場の状況とは相違しておりますが、積算上は枠組み本足場 W=900 のままとしてください。なお、具体的な足場の仕様は現場で協議の上、決定します。
---	------	--	--

(工事担当課：都市施設整備課)