

質 問 回 答 書 ④

令和 5 年 9 月 2 6 日

1. 入札締切日 令和 5 年 1 0 月 4 日
2. 工 事 番 号 建配第 4 号
3. 工 事 名 送水管布設 工事
4. 工 事 場 所 長岡市関原町 1 丁目 地内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		施工第 35 号表 推進工(タイプ I - 7) アイアンモール協会積算資料を参照と ありますが、歩掛は泥土圧方式かオーガ 方式のどちらでしょうか。	泥土圧方式です。
2		第 3 号明細表の 1 『ライナープレート』 の見積単価の有効数字を教えてください。 ① 5 桁目を切り捨てて、4 桁目まで有効 ② 4 桁目を切り捨てて、3 桁目まで有効 ③ 4 桁目は切り上げて、3 桁目まで有効 ④ 4 桁目を四捨五入して、3 桁目まで有効 上記のいずれでもない場合は、処理方法を 教えてください。	「② 4 桁目を切り捨てて、3 桁目まで有 効」です。
3		施工第 39 号表 グラウトポンプ、グラウトミキサの数量は、小数点 以下何位でしょうか。	小数点以下第 2 位です。

(工事担当課：工務課)