

質 問 回 答 書⑥

令和5年 9月 28日

- 1. 入札締切日 令和5年10月4日
- 2. 工事番号 建配 第4号
- 3. 工事名 送水管布設 工事
- 4. 工事場所 長岡市 関原町1丁目 地内
- 5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		施工第42号内訳表 高圧洗浄機損料 3.7KWの高圧洗浄機3.7KW と高圧洗浄機（工事用・モーター駆動）吐出量 30.1L/min・圧力4.9MPa は同一品でしょうか、違う機種でし ょうか。	違う機種です。「高圧洗浄機（工事用・ エンジン駆動）吐出量 20.0～21.5 L/min・圧力7.8MPa」の単価を用い て算出しています。

(工事担当課：工務課)