

質 問 回 答 書③

令和 5 年 10 月 23 日

1. 入札締切日 令和 5 年 10 月 25 日
2. 工 事 番 号 地建補橋維小 第 1 号
3. 工 事 名 橋りょう修繕工事
4. 工 事 場 所 長岡市 小国町 原 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工期間が冬季間となりますが、現場管理費の施工時期補、雪寒仮囲い、除雪費等の計上がありません。変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	受注後、発注者と協議してください。
2	—	単価根拠一覧表 特管有害（鉛）汚泥処分費 塗膜ブラスト滓 見積単価となっていますが、見積は搬出業者、処理施設どちらからの見積でしょうか。また規格欄に記載されている条件以外の見積条件がございましたら、提示下さい。（鉛の含有量、処理施設名、運搬車両の大きさなど）	当該工事箇所から最適と考える処理施設からの見積りを採用しています。 鉛の含有量は最大で 103, 000mg/kg です。 運搬車両の規格は指定していません。
3	—	道路幅等の現場条件から車両の旋回が困難であると考えられます。仮設工として車両の旋回個所の設置（整地、敷き鉄板）等は変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	受注後、発注者と協議してください。

(工事担当課：地域建設課)