

質 問 回 答 書 ②

令和5年11月8日

1. 入札締切日 令和 5 年 1 1 月 1 0 日
2. 工 事 番 号 5 桁建橋修 第 2 号
3. 工 事 名 橋りょう修繕工事
4. 工 事 場 所 長岡市 平 2 丁目ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 11 号内訳表.鋼桁孔明工について。 橋梁架設工事の積算では、日当り施工量が 8 0 ～ 1 6 0 本の条件のもと、歩掛が構成されています。 11 号内訳表の基準数量は 52 孔当りになっていますが、極小規模作業積算を適用しているということですか。	その通りです。
2	—	施工第 13 号内訳表. 高力ボルト本締工について。 13 号内訳表の基準数量は 53 本当りになっていますが、極小規模作業積算を適用していますか。 適用になっている場合、条件区分は $x/D < 1/2$ ですか。	その通りです。

(工事担当課：栃尾支所農林・建設課)