

# 質 問 回 答 書

令和5年10月23日

1. 入札締切日      令和5年10月26日
2. 工事番号      下管移第1号
3. 工事名      公共下水道（污水管渠）工事
4. 工事場所      長岡市今井町ほか地内
5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		ゴム製伸縮可とう管（中圧用、常用圧力0.5MPa、両フランジ型 80A）の偏心率は100mmで良いですか？異なる場合は正しい規格を教えてください。	偏心率 100 mmです。

（工事担当課：下水道課）