

質 問 回 答 書

令和 5 年 1 0 月 2 5 日

1. 入札締切日
- 令和 5 年 1 0 月 3 1 日
2. 工 事 番 号
- 5 活 建 第 1 1 号
3. 工 事 名
- 道路新設
- 工事
4. 工 事 場 所
- 長岡市越路中沢
- 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工 第 0-0017 号内訳表及び施工 第 0-0018 号内訳表の蓋版については、単価根拠一覧表の 8 及び 9 行目にそれぞれ対応していると思われますが、8 行目の標記は『JIS 側溝用 1cm 長車道用 T-25』と在り、製品が特定できません。又、条件が歩道用と在る施工 第 0-0017 号内訳表では 170kg/枚以下なのに対し、車道用と在る施工 第 0-0018 号内訳表では 40kg/枚以下なのも疑問です。どのように考えたらよろしいでしょうか。	単価根拠一覧表の記載に誤りがありましたの修正します。 正『JIS 側溝用 1m 長車道用 T-25』 誤『JIS 側溝用 1cm 長車道用 T-25』 0-0017 号内訳表の条件「170kg 以下」については鋼製グレーチング 300 型嵩上げ細目、0-0018 号内訳表の条件「40kg 以下」については鋼製グレーチング 300 型嵩上げで設計しています。

(工事担当課：道路建設課)