

質 問 回 答 書②

令和 5 年 11 月 10 日

1. 入札締切日 令和 5 年 11 月 14 日
2. 工事番号 長寺地市工第 8 号
3. 工事名 寺泊文化センター吊天井等改修工事
4. 工事場所 長岡市 寺泊磯町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	意-23	意-23 (多目的ホール矩計図) 設計書 P,10. 8,雑工事について プロセニアムスピーカー 木製柵サラン ネットの詳細についてご指示下さい。	ネットの線径φ0.24、開口率 60%程度を 想定しております。但し、より具体的な 詳細の仕様は、契約後協議とします。

(工事担当課： 都市施設整備 課)