

質 問 回 答 書

令和5年11月16日

1. 入札締切日 令和5年11月21日
2. 工事番号 河改第2号
3. 工事名 河川改修工事
4. 工事場所 長岡市浦瀬町地内
5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		プレキャストL型擁壁撤去は設置費の1/2ですが、「設置費」の条件は以下で良いですか？ プレキャストL型擁壁の高さ：0.5m以上1.0m以下、基礎碎石：無、均しコンクリート：無	施工第0-0036号内訳表のとおり、プレキャストL型擁壁の高さ：0.5m以上1.0m以下、基礎碎石：有、均しコンクリート：有です。
2		プレキャストL型擁壁撤去は設置費の1/2ですが、「設置費」を1/2にした際の端数処理は「小数点以下切捨て」で良いですか？	よろしいです。
3		施工第0-0030号内訳表の瀝青材散布工準用で農地部積算基準では基準数量は100m ² ですが、設計書の基準数量は100m ³ になっています。換算方法を教えてください。	瀝青材散布の施工単位について、m ² と表記すべきところ m ³ となっております。m ² で読み換え、積算してください。なお、瀝青材散布面積については、敷砂利面積における擦付け区間のみとし、全体面積の1割を計上しています。
4		施工第0-0030号内訳表のアスファルトエンジンスプレーヤの歩掛算出時の端数処理は「小数第4位を四捨五入し小数3位止め」で良いですか？	よろしいです。
5		施工第0-0037号内訳表の撤去分を割増した単価は「小数点以下切上げ」で良いですか？	100m 当りの設置費に対して撤去分を割増しています。（設置費×1.5） m 当りの換算時は小数点以下切り捨てです。
6		施工第0-0045号内訳表の除雪費は「冬期補正なし」で良いですか？	よろしいです。

（工事担当課：河川港湾課）