

質 問 回 答 書

令和6年6月7日

1. 入札締切日 令和6年6月11日
2. 工事番号 庶工第1号
3. 工事名 長岡戦災資料館整備工事
4. 工事場所 長岡市坂之上町3丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-10 75,76	新設1時間耐火構造で①LGS 下地両面強化 GB12.5+普通硬質 GB9.5 張り、②LGS 下地強化 GB21+21 片面張りの2種類が明示してありますが使用箇所が不明です。 使用箇所を御指示下さい。	使用箇所は全て②LGS 下地強化 GB21+21 片面張りとしてください。
2	A-11,12 13	ふかし壁下地は LGS50 とする と記載がありますが摘要箇所が不明です。 摘要箇所を御指示下さい。	本工事において、該当箇所はございません。

(工事担当課：都市施設整備課)