

質 問 回 答 書②

令和 6年 6月 7日

1. 入札締切日 令和 6年 6月 11日
2. 工事番号 庶工 第 1 号
3. 工事名 長岡戦災資料館整備 工事
4. 工事場所 長岡市坂之上町 3 丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-52 ~54	以下造作家具の仕上げが練付合板となっておりますが、塗装等記載がありません。 必要でしたらご指示頂きたいです。 ・1階遺影展示室 展示ケース ・1階資料閲覧室 閲覧カウンター ・1階資料閲覧室 カフェカウンター ・1階資料閲覧室 書棚 ・1階事務室 受付カウンター	無塗装品で積算をお願いいたします。
2	—	ファンデーション工法について、指定工法でしょうか。 指定工法の場合、設計見積業者をご指示頂けないでしょうか。	指定工法はございません。 なお、参考工法は菊水化学工業 SA 工法(フッ素仕上)となります。

(工事担当課：都市施設整備課)