

# 質問回答書

令和 6年 6月 6日

1. 入札締切日 令和 6年 6月 18日
2. 工事番号 消 第 2号
3. 工事名 栃尾消防署建設電気設備工事
4. 工事場所 長岡市栄町2丁目 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	E-05	高圧受変電設備のキュービクル、変圧器、進相コンデンサ、リアクトルにつきまして重量の根拠がありましたらご教示ください。	キュービクル、変圧器、進相コンデンサ、リアクトルの総重量は4tで見込んでいます。

(工事担当課：都市施設整備課)