

質問回答書

令和6年7月1日

1. 入札締切日 令和 6年 7月 5日
2. 工事番号 教建経第28号
3. 工事名 中之島中央小学校校舎等大規模改造電気設備工事
4. 工事場所 長岡市鶴ヶ曽根 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	E-25	照明器具記号 B1 及び B2 にガード取付けとあります、センサー付きの照明器具にガードを取り付けるとセンサーに干渉し正常に動作しない場合があるとの回答がメーカーよりありました。 既製品のガードで見込んでいるのでしょうか、又は特注のガードを見込んでいるのでしょうか教えてください。	他施設での運用状況を考慮し、既製品のガードを見込んでいます。
2	E-61	電話設備に電話主装置を既設品・移設とありますが既設品の仕様又は詳細を教えてください。	既設品は以下とおりです。 沖電気工業㈱製 型番：KH020S-BSCAB

(工事担当課：教育施設課)