

質問回答書 ②

令和6年7月1日

1. 入札締切日 令和 6 年 7 月 9 日
2. 工事番号 教建経 第 30 号
3. 工事名 刈谷田中学校エレベーター増築工事
4. 工事場所 長岡市 吉水 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	E-6	通信・火災報知設備改修1階平面図の新設内容で既存端子盤「1T・3」内電話端子にEVリモートメンテナンス用配線接続とありますが、内訳書に項目がありません。通常EV業者が接続すると思いますが、電気設備工事に含むのでしょうか。	EVリモートメンテナンス用配線接続は建築工事に含んでいます。
2	E-6	通信・火災報知設備改修1階平面図の新設内容でEVインターホン(支給品)また配線表でEVインターホンに接続となっていますが、内訳書に項目がありません。インターホン取付・配線接続は電気設備工事に含むのでしょうか。	インターホン取付・配線接続は建築工事に含んでいます。

(工事担当課：教育施設課)