

質 問 回 答 書

令和6年7月4日

1. 入札締切日 令和6年7月12日
2. 工事番号 建施 第6号
3. 工事名 三島ポンプ場外構 工事
4. 工事場所 長岡市 上岩井 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 0-0027 号内訳表の「遮水シート(1m * 50m)」と施工第 0-0032 号内訳表の「円形型枠(紙製、φ 250)」の採用製品名(メーカー名)を含む詳細規格を ご教示下さい。	遮水シートは、不織布(長繊維)系、厚 4.0mm、PP です。 円形型枠は、呼び径 250mm 管厚 4.2mm です。 メーカーについては製品指定となるため回答できません。

(工事担当課：浄水課)