

質問回答書

令和6年7月16日

1. 入札締切日 令和 6年 7月 19日
2. 工事番号 教建経第9号
3. 工事名 下川西小学校冷暖房設備改修工事
4. 工事場所 長岡市 花井町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	内訳書 9,10 ページ A-5 自動制御設備	暖房設備においてケーブル等の複合単価の項目はありますが、FF 暖房機の結線及び離線の内訳項目がありません、ご教示をお願いします。	FF 暖房機の結線及び離線は個別計上はしておりません。機器撤去・据付費に含みます。
2	M-21,22,23,24 M-04	計装設備 系統図において TO-1 に EL 及び緊急遮断弁のシンボル又 OS-1、OS-2 同様にが表記されていますが機器表には表記がありません、又 FF 暖房用集中制御盤は更新されますが、TO-1(3 台)のレベル監視盤(3 台)は表記がありません、又 OS-1,OS-2 の異常時の警報盤も不明です、ご教示をお願いします。 同上計装機器の取付及び試運転調整等についても内訳項目がありません、ご教示をお願いします。	M21 図に記載の電磁弁は不要です。また液面計、警報信号等記載がありますが不要です。内訳明細の通り積算いただき詳細は受注後協議とします。

(工事担当課：教育施設課)