

# 質問回答書

令和6年7月24日

1. 入札締切日 令和6年7月31日
2. 工事番号 福工第2号
3. 工事名 高齢者センターまきやま空調設備更新工事
4. 工事場所 長岡市榎山町 地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	M-10 ~M12	改修後平面図に記載のサプライチャンバー、レタンチャンバーについては保温GW50Tとありますが、各チャンバーに接続されるダクトもGW50Tにて保温するということでしょうか。	標準仕様書上必要な箇所はGW25tでよろしいです。
2	M-10 ~M12	ダクト切断、接続費について工事費内訳明細書に記載がありません。施工上必要と思われるので、契約変更対象と考えてよろしいでしょうか。	受注後協議とします。
3	M-13 ~M17	配管切断、接続費について工事費内訳明細書に記載がありません。施工上必要と思われるので、契約変更対象と考えてよろしいでしょうか。	10.撤去工事の配管設備撤去工事にて一式内で計上しております。

(工事担当課：都市施設整備課)