

# 質問回答書

令和6年8月28日

1. 入札締切日 令和 6年 9月 2日
2. 工事番号 ス振工第3号
3. 工事名 市民体育館非常用発電設備ほか更新工事
4. 工事場所 長岡市 学校町1丁目地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	直工内 訳書 E-01、 03、07	<p>非常用発電設備~受変電設備間の配線についてご教示ください。</p> <p>E-01 図の電気設備図概要には既設配線は再利用とありますが、03 図及び 07 図には配線を改修するように記述がございます。(EM 仕様で改修と記述されています)</p> <p>また、直工内訳書にはケーブル等の計上がございませんが、こちらを正として配線は既設を再利用という事でよろしいでしょうか。</p> <p>実際に施工の際に、改修後の発電機に接続するのに配線長が足りない場合は、協議・設計変更していただけるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>非常用発電設備から受変電設備間の配線については、既設配線の再利用を正とします。</p> <p>E-3 図及び E-7 図に記載の改修内容については、必要に応じて契約後の協議対象といたします。</p>

(工事担当課：都市施設整備課)