

質問回答書 ②

令和6年9月5日

1. 入札締切日 令和6年9月12日
2. 工事番号 建配更 第3号
3. 工事名 石動減圧弁更新 工事
4. 工事場所 長岡市 大字日越 地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		第2号明細表の1 ライナープレート t2.7* φ5500 は黒皮 品でよいでしょうか。	黒皮品です。

(工事担当課 工務課)