

質問回答書 ②

令和6年9月19日

1. 入札締切日 令和6年10月25日
2. 工事番号 市新斎工 第1号
3. 工事名 長岡北部地域斎場（仮称）造成 工事
4. 工事場所 長岡市 荒巻 地内
5. 質問事項（具体的に記入すること）

| 質問No. | 図面No. | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|-------|-------|---|---|
| 1 | | 斎場敷地等造成工事設計書 施工第25号内訳表 吸出防止材は単価根拠一覧表の t = 10mm 引張強度 117~196N/5cm でよいでしょうか。 | よろしいです。 |
| 2 | | 調整池整備工事設計書 施工第60号内訳表 落とし棒基礎ブロックについて 設計書、単価根拠一覧表ともに □250*H400 になっていますが、図面では □250*H200 かと思われます、どちらが正 しいでしょうか。 H400 が正しい場合は、H200 の金額*2 倍 でよいでしょうか。 | 図面の□250×H200 の表記が正しく、 設計書・単価根拠一覧表の□250×H400 は表記誤りです。単価は□250×H200 で積算しています。 |

(工事担当課 地域建設課)