

質問回答書

令和6年9月17日

1. 入札締切日 令和6年 9月 30日
2. 工事番号 建配第3号
3. 工事名 送水管布設工事
4. 工事場所 長岡市 与板町本与板ほか 地内

5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第9号表 NS継手接合工において作業割増はされていますか。されている場合は何割増か教えてください。	作業割増があり、NS形(異形管φ300～450mm)の離脱防止継手を使用する場合に割増することができる上限値で割増を行っています。
2	—	第9号表 NS継手接合工において、特殊押輪の使用はありますか。使用される場合の割増があれば何割増か教えてください。	特殊押輪は使用していません。
3	—	第9号表 NS継手接合工において、耐震型補強金具の使用はありますか。使用される場合の割増があれば何割増か教えてください。	耐震型補強金具は使用していません。
4	—	第47号表 メカニカル継手工については、離脱防止継手、特殊押輪及び耐震型補強金具の割り増しはありますか。ある場合はそれぞれ何割増か教えてください。	離脱防止継手、耐震補強金具に伴う割増はしていません。 特殊押輪を使用する場合に割増することができる上限値で割増を行っています。

(工事担当課：工務課)