

質 問 回 答 書

令和6年9月19日

1. 入札締切日 令和 6年 9月26日
2. 工事番号 6公処補第1号
3. 工事名 長岡中央浄化センターゲート機械設備更新工事
4. 工事場所 長岡市寿3丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	油圧ユニット及び現場操作盤は撤去対象でしょうか。	撤去機器の付属機器であり、撤去対象です。

(工事担当課：下水道課)