

# 質問回答書

令和6年10月3日

1. 入札締切日 令和6年10月9日
2. 工事番号 教中工第211号
3. 工事名 寺泊中学校教室棟屋上防水改修 工事
4. 工事場所 長岡市寺泊吉 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	工事共同監理の予定はありますでしょうか。	工事共同監理の予定はありません。長岡市による工事監理を予定しています。
2	—	R階の防水工事で、A10、A18通りの狭小部分は作業エリアが狭く(内面 1.0m 延長 24m)、転落の危険がありますが、外部足場等のなんらかの転落防止施設設置の追加変更は可能でしょうか。	フルハーネス、親綱設置程度については共通費に含まれるものとして積算しております。上記を踏まえたうえでの追加変更については協議により対応するものとします。

(工事担当課：教育施設課)