

## 質問回答書 ②

令和6年10月17日

1. 入札締切日 令和6年10月29日
2. 工事番号 6道建安補第2号
3. 工事名 歩道新設 工事
4. 工事場所 長岡市上除町 地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1		施工第0048号、0071号の『砂 埋め戻し用』のコードがTZJ2150002になっていますが、県単価に同じコードがありませんでした。採用されている材料の詳細と、コードを教えてください。	材料は単価根拠一覧表の「砂質土 中越グラベル CBR=67.6%」を採用しています。
2		施工第0083号にある防護柵(P種)は無代でしょうか。	そのとおりです。 なお、材料費は0082号で計上しています。
3		施工第0084号にある防護柵(P種)は無代でしょうか。	防護柵 (P種) の材料費が含まれています。

(工事担当課：道路整備課)