

質問回答書 ①

令和6年11月15日

1. 入札締切日 令和 6年11月28日
2. 工事番号 建配更 第6号
3. 工事名 配水管布設替工事
4. 工事場所 長岡市 宮内2丁目ほか 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	① 第19号明細表のフィルター層の砂は石材コンクリート用骨材砂(洗い)荒目でよろしいでしょうか。 ② 透水性アスファルト舗装工は⑮開粒度アスコン(13)でよろしいでしょうか。	①その通りです。 ②その通りです。(そのベンガラです)
2	—	第25号明細表の鋳鉄管継手取外し工は特殊押輪を使用しますか?使用しませんか?	使用しません。

(工事担当課:工務課)