

質問回答書

令和6年11月12日

1. 入札締切日 令和 6 年 11 月 15 日
2. 工事番号 公更補東第 6 号
3. 工事名 管渠更生（合流管渠）工事
4. 工事場所 長岡市台町2丁目ほか地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	各スパン毎で更生材が異なりますが、全スパン同一更生材で施工してもよろしいのでしょうか。 また、特記仕様書に記載の要求性能に適合する自立管工法(反転工法、形成工法)であれば他工法で施工しても問題ないと解釈してもよろしいのでしょうか。	特記仕様書の要求性能を満足する更生材であればよいです。 よいです。

(工事担当課：下水道課)