

質問回答書

令和7年 3月 7日

1. 入札締切日 令和7年 3月 12日
2. 工事番号 建配更債・小第1号
3. 工事名 配水管布設替（ゼロ市債）工事
4. 工事場所 長岡市 東谷 地内

5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第36号表の硬質塩化ビニル管撤去工の歩掛は、水道実務必携の既設管撤去工の撤去管吊上げ積込歩掛表（据付工歩掛に補正係数0.6乗じる）によるものですか。違う場合は歩掛の出典元を教えてください。	水道実務必携・既設管撤去工の撤去管吊上げ積込み歩掛表によるものです。
2	—	第37号表の硬質塩化ビニル管切断工（撤去時）の歩掛は、水道実務必携の既設管撤去工の切断歩掛（切断工歩掛に補正係数0.25を乗じる）によるものか、それとも管切断工の歩掛によるものか教えてください。	水道実務必携・既設管撤去工の既設管撤去切断歩掛表によるものです。
3	—	硬質塩化ビニル管の処分費について、積算時の集計設定では、処分費と経費対象外のどちらで積算されているのか教えてください。	処分費です。
4	—	第2号表 ポリエチレン据付工Φ100mmについて、水道実務必携では適用基準が50mmまでしかありません。採用している歩掛の出典元を教えてください。	水道実務必携のポリエチレン管（融着接合（EF接合））布設工の据付工を計上しています。

（工事担当課：工務課）