

質問回答書

令和7年2月28日

1. 入札締切日 令和7年 3月 12日
2. 工事番号 建配債第1号
3. 工事名 送水管布設（ゼロ市債）工事
4. 工事場所 長岡市 与板町山沢ほか 地内

5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第8号表 NS継手接合工について ・作業割増はされていますか。 ・特殊押輪の使用はありますか。 ・耐震型補強金具の使用はありますか。	・作業割増があり、NS形(異形管φ300～450mm)の離脱防止継手を使用する場合に割増することができる上限値で割増を行っています。 ・特殊押輪は使用していません。 ・耐震型補強金具は使用していません。

(工事担当課：工務課)