

# 質問回答書

令和7年3月3日

1. 入札締切日 令和7年3月6日
2. 工事番号 建配更債・与第1号
3. 工事名 配水管布設替（ゼロ市債）工事
4. 工事場所 長岡市 三島新保 地内

## 5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第1号表 ポリエチレン管据付工Φ100について、水道実務必携のポリエチレン管布設工の歩掛にはΦ50までしかありません。ほかの歩掛を準用している場合は、なんの歩掛を準用しているのか教えてください。	水道施設整備費に係る歩掛表に記載の通り、ポリエチレン管（融着接合）布設歩掛表、据付工（10m当り）を使用しています。水道実務必携にも同様の記載があります。
2	—	既設管撤去工事-第52号表 鋼管撤去工（機械）について、歩掛の出典元は、水道実務必携-既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛ですか。違う場合は歩掛の出典元を教えてください。	水道施設整備費に係る歩掛表に記載の通り、鋼管の吊込み据付（機械力）歩掛表に撤去管吊上げ積込みの補正係数を掛けて算出しています。水道実務必携にも同様の記載があります。

（工事担当課：工務課）