

質問回答書

令和7年3月14日

1. 入札締切日 令和7年3月18日
2. 工事番号 河改債第1号
3. 工事名 河川改修（付帯工）（セマ市債）工事
4. 工事場所 長岡市 浦瀬町 地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工 第 0-0052 号内訳表 転用のため無題（代）の記載がありますが、道路付属物設置工（視線誘導標設置）の市場単価には材料費が含まれていると思います。したがって転用のため無代ではなく、材料費分をマイナスしなければならないのではないのでしょうか。	材料費については、0円として積算してください。このことについて、受注後、協議します。
2	—	施工 第 0-0055 号内訳表 全体割増は据付工の50%と考えてよろしいのでしょうか。	よろしいです。
3	—	施工 第 0-0084 号内訳表 コンクリート殻廃材とありますが施工第 0-0082 号、第 0-0083 号の流れから As 殻廃材ではないのでしょうか。	施工 第 0-0084 号はコンクリート舗装版撤去に関する廃材処理費になります。施工第 0-0082 号、第 0-0083 号の舗装版種別もそれぞれコンクリート舗装版としています。

（工事担当課：河川港湾課）