

質 問 回 答 書 ②

令和7年4月28日

1. 入札締切日 令和7年5月20日
2. 工事番号 ス振工第12号
3. 工事名 寺泊海浜公園管理棟建設工事
4. 工事場所 長岡市寺泊坂井町ほか地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-9	壁開口補強のリストで LSD-6 が 2 種類記載してありますが、図面を見ると LSD-6 は 1 か所だけみたいですが、どちらか間違いでしょうか。	壁開口補強リストの LSD-6 の開口補強は X,Y 方向の 2 種類あるため、どちらも正です。

(工事担当課：都市施設整備課)