

質問回答書

令和7年5月9日

1. 入札締切日 令和 7 年 5 月 20 日
2. 工事番号 教建経 第 33 号
3. 工事名 江陽中学校校舎等大規模改造機械設備工事
4. 工事場所 長岡市 巻島町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	M-05,07,09,21	図面上に消雪ポンプの撤去及び新設の記述がありますが、揚水管の内訳がありませんのでご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。
2	—	ガス工事の内訳にはコア抜き及び穴埋め補修等の口径及びL寸、数量の記述がありますが、その他の工事の内訳は、はつり補修が一式となっており、図面には全般に口径及びL寸、数量等の表記や記述が無い為、ご教示をお願いします。	図面の記載とおりです。
3	—	空調設備図面の注記に露出部の冷媒管は保温化粧ケース保護と記述がありますが、その範囲が明確に判断しかねますので、ご教示をお願いします。	図面の記載とおりです。
4	—	空気調和設備の内訳において、GHP系の冷媒配管に分岐管の規格・数量の記述項目が無いので、ご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。
5	—	空気調和設備の内訳において、GHP室外機の試運転調整(メーカーメンテナンス)及び真空引き冷媒ガス補充等の記述項目が無いので、ご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。
6	—	空気調和設備の内訳において、防火区画貫通処理の項目が無いのでご教示をお願いします。	図面の記載とおりです。

7	—	暖房設備、空気調和設備及び厨房機器設備の内訳において、試運転調整の記述項目がありません。又機器類の場内外仮置場等への小運搬等の記述項目も無いので、ご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。
8	—	暖房設備図及び内訳において、取付位置の移動に伴うコア抜き・穴埋め補修の記述項目が無いので、ご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。
9	—	計装設備の内訳において、コントローラー等の機器は手間のみと備考されていますが、試運転調整の記述項目が無いのでご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。
10	M-16,30	給湯設備図面の WHG1 及び WHG2 屋内壁掛強制給排気形との事ですが、給排気筒 (FF トップ共)の機器廻りの詳細図及び内訳が無い為、各々の詳細のご教示をお願いします。	既存同様、アルパ [®] ル貫通施工としてください。(図示なし) 詳細は受注後協議としてください。
11	—	大規模改造機械設備工事の工期は長期に渡るため、図面に明記されていない切替や仮設が必要であり、また土曜や学校の休日にも作業を行う場合が殆どですが、積算において経費にどの程度見込まれているか、ご教示をお願いします。	内訳明細書のとおりとし、受注後協議としてください。

(工事担当課：教育施設課)