

質問回答書

令和 7 年 5 月 12 日

1. 入札締切日 令和 7 年 5 月 19 日
2. 工事番号 協働工 第 10 号
3. 工事名 大積コミュニティセンター外部改修工事（2 期工事）
4. 工事場所 長岡市 大積町 1 丁目 地内

5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	内訳書 5.雑改修工事の屋根既存瓦棒葺き全面点検、補修において、補修箇所の範囲箇所、どの程度の補修が必要なのか分かりません。	図面番号 4/13 特記記載のとおり、補修の程度は、漏水の危険性のある吊子部分等の締直し等とし、範囲は屋根全面としています。

（工事担当課：都市施設整備課）